

伊川产业集聚区东园经八路(纬四路-纬六路)建设工程

四标段 清单疑问答疑

1、招标文件中要求税金【建筑业营改增建设工程计价依据的调整执行“豫建设标【2016】24号”文件，】此文件税金为11%；而又接着提出【工程竣工结算时税金执行“住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知”建办标函【2019】193号文件结算。】此文件税金为9%；请问是不是本项目投标预算中税金按11%？如果是，请问是否合适，目前已经执行了9%。

回复：两者并不矛盾，因控制价审核时采用的是“豫建设标【2016】24号”文件，而目前税金执行“住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知”建办标函【2019】193号文件，故要求所有投标单位均按照“豫建设标【2016】24号”文件进行投标，为防止结算时出现无法结算的问题，所以明文规定结算时将按照“住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知”建办标函【2019】193号文件进行结算，所有投标人均适用此条款，故不违公平原则，此条款签订合同时将作为专项条款写入合同中。

2、道路清单中，第12项，

12	040204004001	安砌路缘石	花岗岩路缘石 1.材料品种、规格：C35碎石混凝土预制 25*28*75cm 2.基础、垫层：C15混凝土垫层	m	420			
----	--------------	-------	--	---	-----	--	--	--


请确定路缘石材质。

回复：路缘石材质请以图纸为报价依据进行报价，清单上的花岗岩路缘石系笔误。

3、道路清单中，第13项，

13	040204004002	安砌边石	人行道边石 1. 材料品种、规格：C35碎石混凝土预制 30*30*30cm 2. 基础、垫层：C15混凝土垫层	m	425				
----	--------------	------	---	---	-----	--	--	--	--

根据公布图纸，获悉，人行道边石，并无C15混凝土垫层，如下图，



请确定。

回复：该垫层做法同人行道道板砖基层。

4、道路清单中，第15项，

15	040305005001	护坡	三维网喷播植草 详见图纸设计	m ²	951				
----	--------------	----	-------------------	----------------	-----	--	--	--	--

请问此项清单内容含不含三维植被网（U型钉、无纺布、土工绳、钢钉）、回填改良土；请明确。

回复：具体做法详见图纸，请依据图纸进行报价。

5、道路清单中，第16项，

16	040305005002	护坡	边坡植草防护 详见图纸设计	m ²	99				
----	--------------	----	------------------	----------------	----	--	--	--	--

请问此项清单内容中含不含回填改良土、无纺布；请明确。

回复：具体做法详见图纸，请依据图纸进行报价。

河南英典工程管理有限公司

2019-6-10