



电缆识别名: FL-6H08-03-M16


测试总结果: 通过

日期 / 时间: 12/06/2019 02:05:30 PM  
 余量 2.5 dB (NEXT 3,6-4,5)  
 测试限: TIA Patch Cord Cat6 3.0m  
 电缆类型: Cat 6 U/UTP  
 NVP: 69.0%

软件版本: V6.3 Build 3  
 测试限版本: V7.3  
 校准开始日期:  
 主测试仪 (模块): 02/21/2019  
 远端测试仪 (模块): 02/21/2019

型号: DSX-5000  
 主机 S/N: 2820388  
 远端 S/N: 2826144  
 主机适配器: DSX-PC6  
 远端适配器: DSX-PC6

长度 (ft)	[线对 1,2]	10
传输时延 (ns)	[线对 3,6]	16
时延偏离 (ns)	[线对 3,6]	1
电阻值 (欧姆)	[线对 4,5]	0.41



接线图 (T568B)  
通过



最差余量                      最差值

通过	主机	SR	主机	SR
最差线对	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	2.9	2.5	3.9	2.6
频率 (MHz)	34.5	242.0	250.0	243.5
极限值 (dB)	54.9	38.8	38.5	38.7

通过	主机	SR	主机	SR
最差线对	7,8	7,8	7,8	7,8
RL (dB)	6.1	7.0	6.2	7.2
频率 (MHz)	190.0	187.0	226.5	226.0
极限值 (dB)	15.2	15.3	14.4	14.4

