



电缆识别名: FL-6H02-02-M06

测试总结果: 通过

测试限: TIA Patch Cord Cat6 2.0m

主测试仪: Versiv

远端测试仪: Versiv

测试限版本: V7.4

S/N: 1813275

S/N: 1817122

日期 / 时间: 02/20/2020 03:18:20 PM

软件版本: V6.4 Build 4

软件版本: V6.4 Build 4

操作人员: 操作员姓名

校准日期: 05/21/2019

校准日期: 05/21/2019

余量 3.7 dB (NEXT 1,2-3,6)

适配器: DSX-8000 (DSX-PC6)

适配器: DSX-8000R (DSX-PC6)


电缆类型: Cat 6 U/UTP

S/N: 3875039


S/N: 4085511

NVP: 69.0%

长度 (ft)	[线对 7,8]	7
传输时延 (ns)	[线对 3,6]	11
时延偏离 (ns)	[线对 1,2]	1
电阻值 (欧姆)	[线对 7,8]	1.13



接线图 (T568B)



最差余量 最差值

通过	主机	SR	主机	SR
最差线对	1,2-3,6	3,6-7,8	1,2-3,6	1,2-3,6
NEXT (dB)	3.7	3.7	3.7	4.1
频率 (MHz)	250.0	48.3	250.0	250.0
极限值 (dB)	38.8	52.6	38.8	38.8

通过	主机	SR	主机	SR
最差线对	7,8	1,2	7,8	4,5
RL (dB)	3.6	6.2	5.9	7.0
频率 (MHz)	25.3	24.8	218.0	250.0
极限值 (dB)	24.0	24.0	14.6	14.0

