



电缆识别名: FL-6H04-02-M10

测试总结果: 通过

测试限: TIA Patch Cord Cat6 2.0m

主测试仪: Versiv

远端测试仪: Versiv

测试限版本: V7.5

S/N: 2924297

S/N: 2920313

日期 / 时间: 01/10/2021 01:27:56 PM

软件版本: V6.5 Build 5

软件版本: V6.5 Build 5

余量 3.3 dB (NEXT 1, 2-3, 6)

校准日期: 07/28/2020

校准日期: 07/28/2020

电缆类型: Cat 6 U/UTP

适配器: DSX-5000 (DSX-PC6)

适配器: DSX-5000R (DSX-PC6)

NVP: 69.0%

S/N: 4085469


S/N: 4622640

长度 (ft)	[线对 1, 2]	7
传输时延 (ns)	[线对 3, 6]	11
时延偏离 (ns)	[线对 3, 6]	1
电阻值 (欧姆)	[线对 7, 8]	5.85



7 ft

接线图 (T568B)



最差余量 最差值

通过	主机	主机
最差线对	1, 2-3, 6	1, 2-3, 6
NEXT (dB)	3.3	3.4
频率 (MHz)	212.0	214.5
极限值 (dB)	40.2	40.1

通过	主机	主机
最差线对	7, 8	4, 5
RL (dB)	8.3	9.2
频率 (MHz)	11.9	226.0
极限值 (dB)	23.0	14.4

