



电缆识别名: FL-6H03-20-M05

测试总结果: 通过

测试限: TIA Patch Cord Cat6 20.0m

主测试仪: Versiv

远端测试仪: Versiv

测试限版本: V7.5

S/N: 1824175

S/N: 1824173

日期 / 时间: 10/07/2021 12:15:59 PM

软件版本: V6.5 Build 5

软件版本: V6.5 Build 5

操作人员: 操作员姓名

校准日期: 01/27/2021

校准日期: 01/27/2021

余量 3.8 dB (NEXT 3,6-4,5)

适配器: DSX-8000 (DSX-PC6)

适配器: DSX-8000R (DSX-PC6)


电缆类型: Cat 6 U/UTP

S/N: 3875035

S/N: 3611040

NVP: 69.0%

长度 (m)	[线对 7,8]	20.1
传输时延 (ns)	[线对 3,6]	103
时延偏离 (ns)	[线对 3,6]	6
电阻值 (欧姆)	[线对 4,5]	3.97



接线图 (T568B)



最差余量 最差值

通过	主机	SR	主机	SR
最差线对	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	3.8	7.0	3.8	7.6
频率 (MHz)	232.5	84.5	232.5	242.5
极限值 (dB)	38.0	45.0	38.0	37.8

通过	主机	SR	主机	SR
最差线对	7,8	7,8	7,8	7,8
RL (dB)	1.6	3.0	3.5	3.0
频率 (MHz)	124.5	124.5	206.0	124.5
极限值 (dB)	17.0	17.0	14.8	17.0

