



说明：

1、本期新建开闭站无功补偿出线柜1台，光伏进线柜2台，母线PT柜1台，计量柜1台，站用变柜1台，并网出线柜1台，共10kV开关柜7台。

保定华电能源工程设计有限公司				项 目 名 称	唐山源泰德润润丰12MWp 分布式光伏发电项目	设计阶段	施 工
批 准		校 核		图 名	1#开关站一次系统图		
审 核		设 计					
比 例	1:300	日 期	2022.09	图 号	HDNY-F22012S-D0101-04	版 次	0