


说明:

- 1、本期新建开闭站无功补偿出线柜1台，光伏进线柜2台，母线PT柜1台，计量柜1台，
并网出线柜1台，共10kV开关柜6台。



| | | | | | | | |
|----------------|-------|-----|---------|---------|----------------------------|------|-----|
| 保定华电能源工程设计有限公司 | | | | 项 目 名 称 | 唐山源泰德润润丰18MWp 分布式光伏发电项目 | 设计阶段 | 施 工 |
| 批 准 | | 校 核 | | 图 名 | 2#开关站一次系统图 | | |
| 审 核 | | 设 计 | | | | | |
| 比 例 | 1:300 | 日 期 | 2022.09 | 图 号 | HDNY-F22013S-D0101-05 | 版 次 | 0 |