

**潍坊中农联合化工有限公司年产 800 吨吡氟草胺原药项目  
试生产条件安全评价**

**项目简介：**

潍坊中农联合化工有限公司位于山东潍坊滨海经济技术开发区临港工业园，建设了年产 800 吨吡氟草胺原药项目，该项目为新建危险化学品生产建设项目，产品为吡氟草胺，副产品 31%盐酸、亚硫酸钠、氯化钾、硫酸铵，主要建设内容为利旧原硝基胍厂房，将车间改造为敞开式厂房，新建一套年产 800 吨吡氟草胺生产装置，北侧布置室外设备区。

项目成员	姓名	资格证书号	从业登记号
项目负责人	王国明	S011037000110191000758	017185
评价组成员	徐向东	S011037000110192001806	036445
	霍同春	S011021000110201000287	025944
	姜继堃	S011011000110202000026	042360
	蒋桂明	1800000000300790	032855
	李林	1700000000200748	030937
	吴凡	S011041000110203001342	039936
报告编制人	徐向东	S011037000110192001806	036445
报告审核人	王欣	S011037000110191000700	036101
过程控制负责人	王加旭	0800000000101051	004761
技术负责人	晏京美	0800000000101026	004760
技术专家	职称	专业	工作内容
/			

**评价过程**

工作人员	工作内容	工作时间
王国明、徐向东	现场考察	2023. 9. 5
王国明、徐向东	现场检查	2023. 9. 5
徐向东	编制评价报告	2023. 9. 23
霍同春	报告校核	2023. 10. 1
王欣	内部审核	2023. 10. 7
晏京美	技术负责人审核	2023. 10. 9
王加旭	过程控制负责人审核	2023. 10. 9
王国明、徐向东	信息反馈和回访	2023. 10. 26
评价报告写成时间	2023. 10. 10	
有必要公开的其他内容	无	

**评价方法：**

安全检查表法。

**评价结论：**

潍坊中农联合化工有限公司年产 800 吨吡氟草胺原药项目具备安全试生产的条件。

**隐患整改情况复查表**

序号	存在问题	整改措施	复查情况
1	甲醇管道出装置界区处未设置隔断阀和“8”字盲板。	设置隔断阀和“8”字盲板， 隔断阀处设平台	已整改
2	车间盐酸管道未设置防喷溅措施	设置防喷溅防护罩	已整改
3	车间三层南侧防护栏杆破损。	对防护栏杆进行修复	已整改
4	车间反应釜未设防护罩。	设置防护罩	已整改
5	车间部分室内消防箱门破损。	对室内消防栓箱门进行修复	已整改

现场照片：

