



180002282856



(2018)国认监认字(342)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(№): WT2019C03C00927



委托单位: 杭州百兴建筑装饰有限公司
 Entrusted by _____
 样品名称: C 型槽钢
 Sample Name _____
 检验类别: 委托检验
 Test Type _____

国家建筑材料质量监督检验中心
National Center of Quality Supervision & Test for Building Materials



WT2019C03C00927





国家建筑材料质量监督检验中心

(National Center of Quality Supervision & Test for Building Materials)

检验报告

(Test Report)

中心编号: WT2019C03C00927

第 1 页 共 2 页

样品名称	C 型槽钢	检验类别	委托检验
委托单位	杭州百兴建筑装饰有限公司	商 标	吉百兴
生产单位	杭州百兴建筑装饰有限公司	样品状态	样品完好
来样日期	2019 年 06 月 27 日	样品数量	1 套
生产日期 /批号	2019 年 06 月 16 日	型号规格	Q235B
检验依据	各检验项目检验依据详见数据页。		
检验项目	覆盖层厚度		
检验结论	*检验结果见第 2 页。*		
附注: (此处空白)	签发日期: 2019 年 07 月 10 日 (检验专用章)		

批 准: 宇建伟

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼 电话: 65728538 邮编: 100024

国家建筑材料质量监督检验中心
(National Center of Quality Supervision & Test for Building Materials)

检验报告

(Test Report)

中心编号: **WT2019C03C00927**

共2页 第2页

序号	检验项目	计量单位	标准要求	检验结果	单项结论	检验依据	
1	覆盖层 厚度	参比面1 局部厚度	μm	/	84	/	GB/T4956-2003
	参比面2 局部厚度	μm	/	83	/		
	参比面3 局部厚度	μm	/	83	/		
	平均厚度	μm	/	83	/		
备注	(委托方提供) 表面处理工艺为热浸镀锌。						

=====本 报 告 结 束=====



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼 电话: 65728538 邮编: 100024

说 明 Notice

- 1、本报告无中心“检验专用章”和骑缝章无效。
This test report is invalid without the seal.
- 2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。
This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。
This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期恕不受理。
Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供，中心不对其真实性负责，委托检验结果仅对来样负责。
The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网格底纹，数据页背面的编号为随机编号，与报告内容无关。
This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading. The numbers on the back of the data sheet are random numbers not related with the report.

中 国 检 验 中 心

本中心联系方式：

地址 (Address)：北京市朝阳区管庄东里1号

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R.China.

邮编 (Post Code)：100024

电话 (Tel)：(86-10) 65728538 51167681 / 7983 / 7984

传真 (Fax)：(86-10) 65715991

报告真伪查询：Tel：(86-10) 51167679 Fax：(86-10) 65764684

网址 (Web)：http://www.cbmtc.com www.chinabmnet.com www.ctc.ac.cn

电子邮箱 (E-mail)：baogao@ctc.ac.cn

