



180002282856



(2018)国认监认字(342)号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0690

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(№): WT2019C03C00925



委托单位: 杭州百兴建筑装饰有限公司  
 Entrusted by \_\_\_\_\_

样品名称: 抗震管夹  
 Sample Name \_\_\_\_\_

检验类别: 委托检验  
 Test Type \_\_\_\_\_

### 国家建筑材料质量监督检验中心

National Center of Quality Supervision & Test for Building Materials



WT2019C03C00925





# 国家建筑材料质量监督检验中心

(National Center of Quality Supervision & Test for Building Materials)

## 检验报告

(Test Report)

中心编号: WT2019C03C00925

第 1 页 共 2 页

样品名称	抗震管夹	检验类别	委托检验
委托单位	杭州百兴建筑装饰有限公司	商 标	吉百兴
生产单位	杭州百兴建筑装饰有限公司	样品状态	样品完好
来样日期	2019年06月27日	样品数量	1套
生产日期/批号	2019年06月16日	型号规格	—
检验依据	各检验项目检验依据详见数据页。		
检验项目	部件荷载性能 (侧向管道连接部件荷载性能试验)		
检验结论	*检验结果见第2页。*		
签发日期: 2019年07月09日 (检验专用章)			
附注: (委托方提供) U型管夹。			

批 准: 宇建伟 审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼 电话: 65728538 邮编: 100024

国家建筑材料质量监督检验中心  
(National Center of Quality Supervision & Test for Building Materials)

检验报告  
(Test Report)

中心编号: WT2019C03C00925

共2页 第2页

序号	检验项目	计量单位	标准要求	实测值	单项结论	检验依据
1	部件荷载性能 (侧向管道连接部件 荷载性能试验)	/	/	在额定荷载 (9kN)作用下, 保持1min,部件 无断裂、无永久 变形等损坏现 象。	/	CJ/T 476-2015 7.2
备注	配套M12螺杆。 (委托方提供) 额定荷载: 9kN, 配套管道规格: DN65, 安装扭矩: 50N·m。					

=====本报告结束=====

国检集团



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼 电话: 65728538 邮编: 100024

## 说 明 Notice

- 1、本报告无中心“检验专用章”和骑缝章无效。  
*This test report is invalid without the seal.*
- 2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。  
*This test report is invalid without the signatures of the related persons.*
- 3、本报告涂改、部分复印无效。  
*This test report is invalid if erased, altered or copied partially.*
- 4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期恕不受理。  
*Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.*
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供，中心不对其真实性负责，委托检验结果仅对来样负责。  
*The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.*
- 6、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网格底纹，数据页背面的编号为随机编号，与报告内容无关。  
*This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading. The numbers on the back of the data sheet are random numbers not related with the report.*

本中心联系方式：

地址 (Address)：北京市朝阳区管庄东里1号

*No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R.China.*

邮编 (Post Code)：100024

电话 (Tel)：(86-10) 65728538 51167681 / 7983 / 7984

传真 (Fax)：(86-10) 65715991

报告真伪查询: Tel: (86-10) 51167679 Fax: (86-10) 65764684

网址 (Web)：http://www.cbmtc.com www.chinabmnet.com www.ctc.ac.cn

电子邮箱 (E-mail)：baogao@ctc.ac.cn

