



中国认可
检测
TESTING
CNAS L2735



杭州市质安监总站



省建设工程质检站

报告编号：CL2020-2525

报告页数：共 2 页

检 验 报 告

样品名称：轻质底层抹灰石膏

委托单位：杭州逐峰建筑材料有限公司

生产厂家：杭州逐峰建筑材料有限公司

报告日期：2020 年 6 月 5 日



浙江省建设工程质量检验站有限公司

地址：杭州市文二路 28 号

电话：0571-88277426

传真：0571-88803082

浙江省建设工程质量检验站有限公司

检 验 报 告

样品名称	轻质底层抹灰石膏	检验类别	型式检验
型号规格	L	批号	---
委托单位	杭州逐峰建筑材料有限公司		
生产单位	杭州逐峰建筑材料有限公司		
样品数量	10kg	生产日期	2020 年 5 月 4 日
检测地点	文二路实验室	样品收到日期	2020 年 5 月 21 日
样品状态	样品为干粉状、均匀无结块		
检验方法	《抹灰石膏》 GB/T28627-2012		
检验日期	2020 年 5 月 25 日~2020 年 6 月 2 日		
检验结论	该样品所测项目符合 GB/T28627-2012 标准中 L 型规定的要求。		
检验说明	---		



批准:

[Handwritten Signature]

审核:

[Handwritten Signature]



报告:

[Handwritten Signature]

浙江省建设工程质量检验站有限公司

检 验 报 告

检 验 结 果 汇 总				
序号	检 验 项 目		技术指标	检验结果
			轻质底层抹灰石膏 (L)	
1	凝结时间	初凝	$\geq 1h$	4h32min
		终凝	$\leq 8h$	4h49min
2	保水率 (%)		≥ 60	86.8
3	强度 (MPa)	抗折强度	≥ 1.0	2.0
		抗压强度	≥ 2.5	5.6
		拉伸粘接强度	≥ 0.3	0.39
4	体积密度 (kg/m^3)		≤ 1000	948

以下无检验内容

